



Số: 67.28-ĐLTN2/206/KT4-KH

Ngày: 30/6/2025

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN –
NGÂN HÀNG HD BANK - THÔN TÂN LẬP, XÃ PONG
DRANG, HUYỆN KRÔNG BÚK
- Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
- Địa chỉ : Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu : 17/6/2025
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu : (14h40-14h50) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk –
Chi nhánh Cấp nước Buôn Hồ
- Mô tả mẫu : Mẫu được chứa trong 01 can nhựa 2L, 01 can nhựa 5L, 01 chai thủy
tinh 500ml
- Số lượng : 01
- Ký hiệu mẫu : 25196
- Thời gian thử nghiệm : từ 17/6/2025 đến 27/6/2025
- Kết quả thử nghiệm : Như trang sau

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐLTN2

Vũ Thị Hoa

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 4
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 4

Địa chỉ: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk/Address: No. Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Chi nhánh Trung tâm Kỹ thuật 4 - Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp/Technical Center Branch 4 - Business Support Center
Địa chỉ: 64 - 66 Mạc Đình Chi, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh / Address: 64 - 66 Mac Dinh Chi, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại (Tel.): (0262) 3797999; Email: quatest4@tcvn.gov.vn; Web: quatest4.com.vn



Số: 67.28-DLTN2/206/KT4-KH

Ngày: 30/06/2025

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

TT	Tên chỉ tiêu, đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	Mức quy định (*)
1.	<i>Staphylococcus aureus</i> CFU/100 mL	SMEWW 9213B (Ed.24) ^(S)	KPH (< 1,0)	< 1
2.	<i>Ps. Aeruginosa</i> CFU/100 mL	TCVN 8881:2011 ^(S)	KPH (< 1,0)	< 1
3.	Hàm lượng amoni (NH ₄ ⁺ /NH ₃) (tính theo N) mg/L	US EPA Method 350.2 ^(S) (So màu/ Colorimetric)	KPH (MDL=0,1)	≤ 0,3
4.	Chỉ số pecmanganat mg/L	TCVN 6186:1996	< 0,7 (MQL)	≤ 2
5.	Hàm lượng Clorua mg/L	TCVN 6194:1996	14,2	≤ 250
6.	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃) mgCaCO ₃ /L	SMEWW 2340C:2023	73,0	≤ 300
7.	Hàm lượng Mangan (Mn) mg/L	SMEWW 311B:2023	KPH (MDL = 0,04)	≤ 0,1
8.	Natri (Na) mg/L	TCVN 6196-3:2000	14,0	≤ 200
9.	Hàm lượng nhôm (Al) mg/L	US EPA Method 200.8 ^(S)	KPH (MDL= 0,01)	≤ 0,2
10.	Hàm lượng Nitrat tính theo N mg/L	TCVN 6494-1:2011	0,51	≤ 20
11.	Hàm lượng Nitrit tính theo N mg/L	TCVN 6178:1996	< 0,005 (MQL)	≤ 0,05
12.	Hàm lượng Sắt (Fe) mg/L	SMEWW 3111B:2023	KPH (MDL=0,033)	≤ 0,3
13.	Hàm lượng sulfur (S ²⁻) mg/L	SMEWW 4500 S ²⁻ D:2023 ^(S)	KPH (MDL=0,02)	≤ 0,05
14.	Hàm lượng Thủy ngân (Hg) mg/L	SMEWW 3112B:2023	< 0,001 (MQL)	≤ 0,001
15.	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L	SMEWW 2540C:2023	155,3	≤ 1000
16.	Hàm lượng cyanua tổng (CN ⁻) mg/L	TCVN 6181:1996 ^(S)	KPH (MDL=0,005)	≤ 0,05
17.	Hàm lượng styren μg/L	US EPA Method 8260D ^(S)	KPH (MDL=0,5)	≤ 20
18.	Hàm lượng xylen μg/L	US EPA Method 8260D ^(S)		≤ 500
	+ m+p-xylene μg/L		KPH (MDL=1,0)	-
	+ o-xylene μg/L		KPH (MDL=0,5)	-



Số: 67.28-ĐLTN2/206/KT4-KH

Ngày: 30/06/2025

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

TT	Tên chỉ tiêu, đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	Mức quy định (*)
19.	Hàm lượng phenol và dẫn xuất phenol $\mu\text{g/L}$	TCVN 6216:1996 ^(S)	KPH (MDL=0,3)	≤ 1
20.	Hàm lượng atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine $\mu\text{g/L}$ + Atrazine $\mu\text{g/L}$ + Atrazine-desisopropyl $\mu\text{g/L}$ + Atrazine-desethyl $\mu\text{g/L}$ + Atrazine-desethyl-desisopropyl $\mu\text{g/L}$	US EPA Method 536 ^(S)	KPH (MDL=1,0) KPH (MDL=1,0) KPH (MDL=1,0) KPH (MDL=10)	≤ 100 - - - -
21.	Hàm lượng trifuralin $\mu\text{g/L}$	US EPA Method 3510C ^(S) và US EPA Method 8270E ^(S)	KPH (MDL=0,05)	≤ 20
22.	Hàm lượng chlopyrifos $\mu\text{g/L}$	US EPA Method 3510C ^(S) và US EPA Method 8270E ^(S)	KPH (MDL=1,0)	≤ 30
23.	Hàm lượng monocloramin mg/L	TCVN 6225-2:2021 ^(S)	KPH (MDL=0,02)	$\leq 3,0$
24.	Hàm lượng axit monocloroaxetic $\mu\text{g/L}$	US EPA Method 552.3 ^(S)	KPH (MDL=5,0)	≤ 20

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Nước sinh hoạt – Đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Ngân hàng hd bank - thôn tân lập, xã pong drang, huyện Krông Búk; toạ độ: 12°56,0'24,795'' N, 108°15'31,717'' E
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 58/Q4-ĐLTN2 ngày 17/6/2025;

Ghi chú:

- Tên, ký hiệu mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- KPH: không phát hiện;
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
- MQL: Giới hạn định lượng của phương pháp;
- S: phép thử do nhà thầu phụ thực hiện;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCDP 1:2024/ĐL - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Kết quả thử nghiệm có giá trị trên mẫu thử được lấy tại hiện trường;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 4;
- Trung tâm Kỹ thuật 4 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.